

検査結果報告書



整理No. W1704019-001

Page: 1/1

伊豆総合産業株式会社 様

平成 29 年 4 月 14 日

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 渡邊 栄孝

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	平成 29 年 4 月 4 日	受付方法	受取
採取年月日	平成 29 年 4 月 4 日 (火)	採取時刻	9時 00分
天 候	晴	温 度	気 温 13.0℃ 水 温 13.0℃
採 取 者	大村 英之		
試 料 名	浄水		
採 取 場 所	伊豆総合産業 大室高原2丁目330号		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
シアン化物及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	mg/L	10mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.001	mg/L 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.001	mg/L 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L 未満	0.08mg/L以下
塩化物イオン	5.5	mg/L	200mg/L以下
蒸発残留物	87	mg/L	500mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.8		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.12	mg/L	
	- 以下余白 -		
判 定 備 考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。 残留塩素濃度は、貴施設担当者が測定された値を転記しております。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。