検査結果報告書

整理No.　W1705016-001

伊豆総合産業株式会社　様

平成 29 年　5 月　23 日

厚生労働大臣登録番号136号
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410－2315 静岡県伊豆の国市田京151－6
TEL 0558(76)3459　FAX 0558(76)0842
検査責任者　渡邊　栄孝

御依頼の有りました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	平成 29 年　5 月　9 日	受付方法	受取
採取年月日	平成 29 年　5 月　9 日（火）	採取時刻	9時 30分
天　候	曇	温　度	気 温　21.0℃　水 温　17.0℃
採 取 者	大村　英之		
試 料 名	浄水		
採取場所	伊豆総合産業　大室高原9丁目659-2		
原水の種類	井戸水		

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出	検出されないこと
ヒ素及びその化合物	0.002 mg/L	0.01mg/L以下
塩化物イオン	5.9 mg/L	200mg/L以下
有機物（TOC量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ｐＨ値	7.8	5.8～8.6
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1 度 未満	5度以下
濁度	0.1 度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.20 mg/L	
	－ 以下余白 －	

判　定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。
備　考	残留塩素濃度は、貴施設担当者が測定された値を転記しております。

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。