

# 検査結果報告書



整理No. W1806048-001

Page: 1/1

伊豆総合産業株式会社 様

平成 30 年 6 月 18 日

厚生労働大臣登録番号136号  
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号  
 株式会社 東洋検査センター  
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6  
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842  
 検査責任者 渡邊 栄孝

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	平成 30 年 6 月 5 日	受付方法	受取
採取年月日	平成 30 年 6 月 5 日 (火)	採取時刻	10時 00分
天 候	晴	温 度	気 温 22.0℃ 水 温 17.0℃
採 取 者	大羽賀 弘次		
試 料 名	浄水		
採 取 場 所	伊豆総合産業 大室高原6丁目125号		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	6.2	mg/L	200mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L	未満 3mg/L以下
pH値	7.6		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度	未満 5度以下
濁度	0.1	度	未満 2度以下
遊離残留塩素	0.20	mg/L	
	- 以下余白 -		
判 定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		
備 考	残留塩素濃度は、貴施設担当者が測定された値を転記しております。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。