

検査結果報告書



整理No. W1809049-002

Page: 1/1

平成 30 年 9 月 18 日

伊豆総合産業株式会社 様

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 渡邊 崇著



御依頼のありました検水の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	平成 30 年 9 月 4 日	受付方法	受取		
採取年月日	平成 30 年 9 月 4 日 (火)	採取時刻	9時30分		
天候	曇	温度	気温 24.0℃ 水温 13.0℃		
採取者	大羽賀 弘次				
試料名	原水				
採取場所	伊豆総合産業 池第1水源				
原水の種類	井戸水				
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	2 個/mL	100個/ mL以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ジェオスミン	0.000001mg/L 未満	0.00001mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	2-メチルインポルネオール	0.000001mg/L 未満	0.00001mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	有機物 (TOC量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	pH値	7.0	5.8~8.6
六価クロム化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
シアン化物及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	色度	2 度	5度以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L	10mg/L以下	濁度	0.4 度	2度以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.8mg/L以下	--以下余白--		
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下			
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下			
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下			
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下			
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下			
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下			
鉄及びその化合物	0.16 mg/L	0.3mg/L以下			
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下			
ナトリウム及びその化合物	7 mg/L	200mg/L以下			
マンガン及びその化合物	0.064 mg/L	0.05mg/L以下			
塩化物イオン	4.9 mg/L	200mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	48.5 mg/L	300mg/L以下			
蒸発残留物	105 mg/L	500mg/L以下			
判定備考	原水の為、判定しない。				

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。