

検査結果報告書



整理No. W2401024-001

Page: 1/1

伊豆総合産業株式会社 様

2024年 1月 19日

厚生労働大臣登録番号136号
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6
TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年 1月 9日	受付方法	受取
採取年月日	2024年 1月 9日 (火)	採取時刻	10時 00分
天候	晴	温度	気温 15.0℃ 水温 13.0℃
採取者	大村 英之		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆総合産業 大室高原2丁目330号		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
ヒ素及びその化合物	0.003	mg/L	0.01mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L	未満 0.01mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L	未満 0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L	未満 0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L	未満 0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ジブromクロロメタン	0.001	mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L	未満 0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.002	mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ブromジクロロメタン	0.001	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ブromホルム	0.001	mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L	未満 0.08mg/L以下
塩化物イオン	5.7	mg/L	200mg/L以下
蒸発残留物	103	mg/L	500mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L	未満 3mg/L以下
pH値	7.8		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度	未満 5度以下
濁度	0.1	度	未満 2度以下
遊離残留塩素	0.15	mg/L	
	- 以下余白 -		
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。 残留塩素濃度は、貴施設担当者が測定された値を転記しております。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

検査結果報告書



整理No. W2401024-002

Page: 1/1

伊豆総合産業株式会社 様

2024 年 1 月 19 日

厚生労働大臣登録番号136号
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6
TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024 年 1 月 9 日	受付方法	受取
採取年月日	2024 年 1 月 9 日 (火)	採取時刻	10時 30分
天候	晴	温度	気温 11.0℃ 水温 14.0℃
採取者	大村 英之		
試料名	原水		
採取場所	伊豆総合産業 高室		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果	基準値	
大腸菌	不検出		
嫌気性芽胞菌	不検出		
	- 以下余白 -		
判定	大腸菌は100mL中、嫌気性芽胞菌は100mL中の検出結果です。		
備考			

検査結果報告書



整理No. W2401024-003

Page: 1/1

伊豆総合産業株式会社 様

2024年1月19日

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年1月9日	受付方法	受取
採取年月日	2024年1月9日(火)	採取時刻	10時35分
天候	晴	温度	気温 11.0°C 水温 14.0°C
採取者	大村 英之		
試料名	原水		
採取場所	伊豆総合産業 高室 湖南水源		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果	基準値	
大腸菌	不検出		
嫌気性芽胞菌	不検出		
	- 以下余白 -		
判定			
備考	大腸菌は100mL中、嫌気性芽胞菌は100mL中の検出結果です。		