

## 検査結果報告書



整理No. W2404048-001

Page: 1/1

2024年4月12日

伊豆総合産業株式会社 様

厚生労働大臣登録番号136号  
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号  
株式会社 東洋検査センター  
〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6  
TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842  
検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました検水の検査結果は下記の通りです。

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	2 個/mL	100個/ mL以下	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.3mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	8 mg/L	200mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.003 mg/L 未満	0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	塩化物イオン	5.7 mg/L	200mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	29.6 mg/L	300mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3 mg/L	10mg/L以下	蒸発残留物	79 mg/L	500mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	ジオスミン	0.000001mg/L 未満	0.00001mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L 未満	0.00001mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
ビス(2-ヒドロキシエチル)アミン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	有機物 (TOC量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	pH値	7.7	5.8~8.6
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	色度	1 度 未満	5度以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	濁度	0.2 度	2度以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06mg/L以下	遊離残留塩素	0.20 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下			
ジプロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1mg/L以下			
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03mg/L以下			
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。 残留塩素濃度は、貴施設担当者が測定された値を転記しております。				

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

## 検査結果報告書



整理No. W2404048-002

Page: 1/1

2024年4月12日

伊豆総合産業株式会社 様

厚生労働大臣登録番号136号  
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号  
株式会社 東洋検査センター  
〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6  
TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842  
検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました検水の検査結果は下記の通りです。

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ジェオスミン	0.00001mg/L 未満	0.0001mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L 未満	0.0001mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	有機物 (TOC量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	pH値	7.6	5.8~8.6
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	色度	1 度 未満	5度以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8 mg/L	10mg/L以下	濁度	0.1 度	2度以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下	-以下余白-		
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下			
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下			
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下			
ビス及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下			
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下			
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下			
鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.3mg/L以下			
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下			
ナトリウム及びその化合物	8 mg/L	200mg/L以下			
マンガン及びその化合物	0.003 mg/L 未満	0.05mg/L以下			
塩化物イオン	6.4 mg/L	200mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	28.4 mg/L	300mg/L以下			
蒸発残留物	72 mg/L	500mg/L以下			
判定備考	原水の為、判定しない。				

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。



# 検査結果報告書

整理No. W2404048-003

Page:1/1

伊豆総合産業株式会社 様

2024年4月12日

厚生労働大臣登録番号136号  
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号  
 株式会社 東洋検査センター  
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6  
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842  
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年4月2日	受付方法	受取
採取年月日	2024年4月2日(火)	採取時刻	9時00分
天候	晴	温度	気温 13.0℃ 水温 14.0℃
採取者	大村 英之		
試料名	原水		
採取場所	伊豆総合産業 高室		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果	基準値	
嫌気性芽胞菌	不検出		
	— 以下余白 —		
判定備考	大腸菌は100mL中、嫌気性芽胞菌は100mL中の検出結果です。		

# 検査結果報告書



整理No. W2404048-004

Page:1/1

伊豆総合産業株式会社 様

2024年 4月 12日

厚生労働大臣登録番号136号  
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号  
 株式会社 東洋検査センター  
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6  
 TEL 0558 (76) 3459 FAX 0558 (76) 0842  
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年 4月 2日	受付方法	受取
採取年月日	2024年 4月 2日 (火)	採取時刻	8時 30分
天候	晴	温度	気温 13.0℃ 水温 14.0℃
採取者	大村 英之		
試料名	原水		
採取場所	伊豆総合産業 高室 湖南水源		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果	基準値	
大腸菌	不検出		
嫌気性芽胞菌	不検出		
	- 以下余白 -		
判定	大腸菌は100mL中、嫌気性芽胞菌は100mL中の検出結果です。		
備考			