

## 検査結果報告書



整理No. W2407010-001

Page:1/1

伊豆総合産業株式会社 様

2024年 7月 11日

厚生労働大臣登録番号136号  
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号  
株式会社 東洋検査センター  
〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6  
TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842  
検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年 7月 2日	受付方法	受取
採取年月日	2024年 7月 2日 (火)	採取時刻	10時 00分
天 候	晴	温 度	気 温 27.0℃ 水 温 16.0℃
採 取 者	大村 英之		
試 料 名	浄水		
採 取 場 所	伊豆総合産業 大室高原6丁目125号		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
ヒ素及びその化合物	0.002	mg/L	0.01mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L	未満 0.01mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L	未満 0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L	未満 0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L	未満 0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ジブromクロロメタン	0.001	mg/L	未満 0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L	未満 0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.001	mg/L	未満 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ブromジクロロメタン	0.001	mg/L	未満 0.03mg/L以下
ブromホルム	0.001	mg/L	未満 0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L	未満 0.08mg/L以下
塩化物イオン	5.6	mg/L	200mg/L以下
蒸発残留物	96	mg/L	500mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L	未満 3mg/L以下
pH値	7.4		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度	未満 5度以下
濁度	0.1	度	未満 2度以下
遊離残留塩素	0.15	mg/L	
	— 以下余白 —		
判 定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		
備 考	残留塩素濃度は、貴施設担当者が測定された値を転記しております。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

# 検査結果報告書



整理No. W2407010-002

Page:1/1

伊豆総合産業株式会社 様

2024年 7月 11日

厚生労働大臣登録番号136号  
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号  
株式会社 東洋検査センター  
〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6  
TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842  
検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年 7月 2日	受付方法	受取
採取年月日	2024年 7月 2日 (火)	採取時刻	8時 50分
天候	晴	温度	気温 27.0℃ 水温 15.0℃
採取者	大村 英之		
試料名	原水		
採取場所	伊豆総合産業 高室		
原水の種類	井戸水		
検査項目	検査結果	基準値	
大腸菌	不検出		
嫌気性芽胞菌	不検出		
	— 以下余白 —		
判定	大腸菌は100mL中、嫌気性芽胞菌は100mL中の検出結果です。		
備考			

## 検査結果報告書



整理No. W2407010-003

Page: 1/1

2024年 7月 11日

伊豆総合産業株式会社 様

厚生労働大臣登録番号136号  
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号  
株式会社 東洋検査センター  
〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6  
TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842  
検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました検水の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024年 7月 2日	受付方法	受取		
採取年月日	2024年 7月 2日 (火)	採取時刻	9時00分		
天候	晴	温度	気温 27.0℃ 水温 15.0℃		
採取者	大村 英之				
試料名	原水				
採取場所	伊豆総合産業 高室 湖南水源				
原水の種類	井戸水				
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/ mL以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ジオスミン	0.00001mg/L 未満	0.0001mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 未満	0.0001mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	有機物 (TOC量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	pH値	7.5	5.8~8.6
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	色度	1 度 未満	5度以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8 mg/L	10mg/L以下	濁度	0.1 度 未満	2度以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下	-以下余白-		
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下			
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下			
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下			
ビス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下			
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下			
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下			
鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.3mg/L以下			
銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下			
ナトリウム及びその化合物	7 mg/L	200mg/L以下			
マンガン及びその化合物	0.003 mg/L 未満	0.05mg/L以下			
塩化物イオン	6.1 mg/L	200mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	22.9 mg/L	300mg/L以下			
蒸発残留物	92 mg/L	500mg/L以下			
判定備考	原水の為、判定しない。				

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

